

平成25年度 業 務 量

| 項 目 | 年 度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比 較 | | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | | | 増減 | 比率 | |
| A | 行政区域内人口(人) | 23,864 | 24,230 | △ 366 | 98.5 | |
| B | 計画給水人口(人) | 29,400 | 29,400 | 0 | 100.0 | |
| C | 現在給水人口(人) | 23,014 | 23,363 | △ 349 | 98.5 | |
| D | 普及率 現在／計画 (%) | 78.3 | 79.5 | △ 1.2 | 98.5 | |
| E | 給水戸数(戸) | 12,265 | 12,386 | △ 121 | 99.0 | |
| | 普通給水(戸) | 12,249 | 12,371 | △ 122 | 99.0 | |
| | 特別給水(戸) | 16 | 15 | 1 | 106.7 | |
| F | 総配水量(m ³) | 4,640,503 | 4,762,943 | △ 122,440 | 97.4 | |
| G | 一日最大配水量(m ³) | 20,594 | 18,588 | 2,006 | 110.8 | 8月14日 |
| H | 一日平均配水量(m ³) | 12,714 | 13,049 | △ 335 | 97.4 | F／365 |
| I | 一日最低配水量(m ³) | — | — | — | — | |
| J | 総有収水量(m ³) | 3,624,730 | 3,670,484 | △ 45,754 | 98.8 | |
| K | 一日平均有収水量(m ³) | 9,931 | 10,056 | △ 125 | 98.8 | J／365 |
| L | 有収率 有収／配水 (%) | 78.1 | 77.1 | 1.0 | 101.3 | |
| M | 稼働率一日配水能力(m ³) | 30,000 | 30,000 | 0 | 100.0 | |
| N | 施設利用率 (%) | 42.4 | 43.5 | △ 1.1 | 97.5 | H／M |
| O | 最大稼働率 (%) | 68.6 | 62.0 | 6.6 | 110.6 | G／M |
| P | 負荷率 (%) | 61.7 | 70.2 | △ 8.5 | 87.9 | H／G |
| Q | 給水原価(円) | 163.23 | 159.03 | 4.20 | 102.6 | |
| R | 供給単価(円) | 173.40 | 172.96 | 0.44 | 100.3 | |
| S | 導送配水管延長(km) | 194.7 | 194.0 | 0.7 | 100.4 | |