

調 査		改 算		令和 8 年 7 月	設計者氏名	
令和 7 年 度 防災用備品（移動式エアコン）購入（繰越）実 施 設 計 書 金 円也 1. 事 業 名 防 災 対 策 総 務 事 務 1. 箇 所 下 田 市 内 1. 概 要 移 動 式 エ ア コ ン 購 入 一 式 1. 施 行 理 由 防 災 用 資 機 材 と し て 移 動 式 エ ア コ ン を 購 入 す る も の						

防災用備品（移動式エアコン）購入費内訳表

[illegible]

明細書第 1 号

移動式エアコン

金 円也

1 式 当たり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要
					全 体	特殊二次製品	
移動式エアコン本体	仕様書のとおり	11.00	台				
オプション品	仕様書のとおり	1.00	式				
計							

単価表第 1 号

移動式エアコン本体

金 円也

1 台 当たり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要
					全 体	特殊二次製品	
移動式エアコン本体	仕様書のとおり	1.00	台				
計							

単価表第 2 号

オプション品

金 円也

1 式 当たり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要
					全 体	特殊二次製品	
コンセントプラグ	接地3P30A引掛ゴムプラグ	11.00	個				
コンセントプラグ取付作業費	電工 (11個×0.5人工)	5.50	人				
ドレン用ホース	15×22 3m	11.00	本				
計							

令和7年度 防災用備品（移動式エアコン）購入（繰越） 仕様書

1 目的

災害時の避難所となる市内各施設へ、移動式エアコン導入する。

2 納入場所及び台数

白浜小学校 体育館 1台
浜崎小学校 体育館 2台
下田小学校 体育館 2台
朝日小学校 体育館 2台
大賀茂小学校 体育館 1台
稲生沢小学校 体育館 2台
稲梓小学校 体育館 1台

3 納入期間

契約日より令和9年3月15日の間

4 仕様

（1）移動式エアコン本体

- ・ 台数：11台 7施設
- ・ 電源仕様：三相200V、30A（ELB40A）
- ・ 消費電力：4.65kW～5.87kW 以下
- ・ 冷房能力：14.0kW 以上
- ・ 暖房能力：16.0kW 以上
- ・ 本体重量：288kg 以下
- ・ 消費効率：APF5.1
- ・ 筐体仕様：アルミ製又は、同等品以上
- ・ オゾン破壊係数：ゼロ
- ・ 冷媒ガス：R32
- ・ 複数のタイマー設定が可能（入切、ウィークリー、ピークカット、切り忘れ等）
- ・ 運転モード：冷房、暖房、送風、除湿、自動
- ・ 構造：吹出口が6箇所以上あること。吹出口排気口ダクトの着脱が容易であること。暖房除霜水ポンプを内蔵し、冷房時と同じ箇所からドレイン排水できること。
- ・ 各施設床面での引渡しとする。
- ・ コンセントプラグ、ドレンホースの接続作業を含めること。
- ・ 移動式エアコンは、国内メーカーの製品とすること。

(2) オプション品

- ・ コンセントプラグ 11 個
30A用 引掛型 プラグ (ゴムカバー付き)
- ・ ドレン用ホース 11 本
15×22 3メートル

5 その他

- ・ 入札金額には、納入に掛かるすべての費用を含むこと
- ・ 納入場所ごとに機器の動作確認をすること。
- ・ 動作確認完了後、各納入場所の職員又は、発注担当者による検収を受けること。
- ・ 保管に不要な梱包材は、持ち帰ること。
- ・ 納入準備が整った製品から順次納入すること。
- ・ 納入する場所の順番や運搬計画については、発注担当者と協議して決定すること。
- ・ 受注者は、機器の納入期限を厳守すると共に、納入にあたっては、事故が生じないよう十分な配慮をすること。事故等が生じた場合は、速やかに発注担当者へ連絡すること。
- ・ 不明な点があれば、発注担当者と協議すること。